



В Приокское управление Ростехнадзора
Государственному инспектору
отдела по надзору за электроустановками потребителей
К.А. Хоптяному
директора МБУ ДО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
И.Ф. Решилной

Уважаемый Константин Алексеевич!

Администрация МБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Алексина информирует Вас об устранении выявленных нарушений по Предписанию № 13-16/269 от 07.09.2017 г.

№№ пп	Нарушение	Отметка о выполнении	Причина невыполнения в срок	Основание
1	2	3	4	5
1.	<p>Работа с электротехническим персоналом учреждения организована с нарушением действующих норм и правил.</p> <p>1.1 Назначение приказом № 8/д от 25.01.2016 рабочего по обслуживанию зданий и сооружений Рыжова Владимира Вильевича ответственным лицом за электрохозяйство МБУ ДО "ЦППМИСП" не может быть признано законным, поскольку выполнено с нарушением действующих норм и правил. А именно:</p> <p>1.1.1. Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений Рыжов Владимир Вильевич не относится к электротехническому персоналу и не имеет группы по электробезопасности в качестве электротехнического персонала.</p> <p>1.1.2. Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из</p>	<p>В процессе выполнения. Ответственность за электрохозяйство буду просить возложить на себя (директор МБУ ДО «ЦППМИСП»)</p>	<p>Сроки проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору АО «Алексинская электросетевая компания» (в т. ч. оплата услуг согласно ФЗ № 44- «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») не укладываются в сроки устранения нарушения. В результате проведенных работ в т. ч. будет составлен акт разграничения эксплуатационной ответственности, который необходим для подачи заявления в Ростехнадзор о согласовании возложения</p>	<p>п. 1.2.4. ПТЭЭП «У потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительно) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае Руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего</p>

<p>числа руководителей и специалистов Потребителя Назначенный приказом № 8/д от 25.01.2016 Рыжов Владимир Вильевич ответственным лицом за электрохозяйство учреждения принят согласно приказа №2/к от 21.01.2016 на должность рабочего по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений не относится к числу руководителей и специалистов учреждения.</p> <p>1.1.3 Назначенный приказом № 8/д от 25.01.2016 Рыжов Владимир Вильевич ответственным лицом за электрохозяйство учреждения принят согласно приказа №2/к от 21.01.2016 в учреждение по совместительству.</p> <p>-1.Рыжов Владимир Вильевич не прошел проверку знаний качества административно-технического персонала по основной работе.</p> <p>-2. Со времени проведения проверки Рыжова Владимира Вильевича по месту основной работу прошло более 6-ти месяцев.</p> <p>-3.В учреждении отсутствует согласование с органами госэнергонадзора принятие на работу специалиста по совместительству, в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, без проведения проверки знаний.</p> <p>1.1.4. Назначенный приказом № 8/д от 25.01.2016 Рыжов Владимир Вильевич не прошел проверку знаний по электробезопасности в комиссии органов госэнергонадзора.</p> <p>1.2. Назначение приказом № 29/д от 01.09.2016 заведующей хозяйством Шмырёвой Е.А. заместителем лица ответственного за электрохозяйство учреждения не соответствует действующим норма и правилам.</p> <p>А именно:</p>		<p>ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок на руководителя.</p>	<p>заявления-обязательства (Приложение №1 к настоящим Правилам) без проверки знаний». Зарегистрировано в Минюсте России №4145 от 22 января 2003 года</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>1.2.1 Шмырёва Е.А., занимающая должность заведующей хозяйством, согласно, представленного Перечня должностей и профессий неэлектротехнического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь I квалификационную группу по электробезопасности, не относится к электротехническому персоналу.</p> <p>1.2.2 Заведующая хозяйством Шмырёва Е.А. не имеет группы по электробезопасности и не прошла проверку знаний по электробезопасности в комиссии органов госэнергонадзора</p>			
1.3	<p>В учреждении отсутствует Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя.</p>	Выполнено		
1.4	<p>Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках Потребителей должна осуществляться по утвержденным руководителем Потребителя, в данном случае учреждения, календарным графикам. Такой график в учреждении отсутствует. Работники учреждения, подлежащие проверке знаний, не ознакомлены с графиком.</p>	Запланировано (на второе полугодие учебного года) в рамках Договора с АО «АЭК», который будет заключен в 2018 г.		
1.5	<p>Руководителем учреждения не определен объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных</p>	Выполнено		

	документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его служебные обязанности.			
1.7	<p>В учреждении проводится присвоение путем проведения инструктажа неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, группы I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь I квалификационную группу по электробезопасности, утвержденный руководителем учреждения. Обязанность присваивания I группы по электробезопасности возложена на рабочего по обслуживанию зданий и сооружений, согласно «Дополнения» к должностной инструкции от 21.01.2016, утвержденному директором учреждения. Занимающий на момент проверки вышеуказанную должность рабочего Рыжов Владимир Вильевич не имеет права выполнять указанные обязанности, поскольку не относится к электротехническому персоналу учреждения с группой по электробезопасности не ниже III.</p>	<p>В процессе выполнения. Ведутся переговоры о заключении Договора со специализированной организацией (АО АЭК) на эксплуатацию электроустановок, в который предполагается включить проведение обучения на I группу по электробезопасности</p>	<p>Договор будет заключен в 2018 г. (бюджет текущего календарного года расходы на данный договор не были предусмотрены)</p>	
2.	Техническая документация учреждения не отвечает действующим нормам и правилам.			
2.1	<p>В учреждении отсутствуют: исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;+ - акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и</p>	Выполняется	Сроки проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору АО «Алексинская	

	эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем; и т.д.		электросетевая компания» не укладываются в сроки устранения нарушения.	
2.2	В учреждении отсутствует перечень технической документации, утвержденный руководителем предприятия. Так же отсутствуют соответствующие документы, которые должны входить в вышеуказанный перечень. А именно: - журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров; - списки работников имеющих право ведения оперативных переговоров; перечень инвентарных средств защиты и т.д.	Выполнено		
2.3	В учреждении отсутствует: - оперативный журнал - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; журнал учета электрооборудования и т.д.	Выполнено		
2.4	Порядок хранения и выдачи ключей в учреждении не определен организационно-распределительным руководителем учреждения.	Выполнено		
3.	Организация эксплуатации электроустановок учреждения организована с нарушением действующих норм и правил.			
3.1	Руководством учреждения не созданы условия для безопасной эксплуатации электроустановок. В учреждении отсутствует подготовленный электротехнический персонал, необходимый для эксплуатации электроустановок учреждения или договор эксплуатации электроустановок со	В процессе выполнения. Ведутся переговоры о заключении Договора со специализированной организацией (АО АЭК) на эксплуатацию электроустановок	Договор будет заключен в 2018 г.	


	сторонней организацией.			
3.2	Представленный Перечень видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электрооборудования в МБУ ДО «ЦППМиСП», утвержденный директором учреждения не отвечает действующим нормам и правилам. А именно:	Выполнено		
3.2.1	Перечень работ в порядке текущей эксплуатации не содержит указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.			
3.2.2	В перечне работ в порядке текущей эксплуатации не указан порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале).			
4.	Безопасности работ в электроустановках в учреждении не уделяется должного внимания.			
4.1	В учреждении отсутствуют испытанные, готовые к использованию защитные средства.	Выполнено		
4.2	Руководителем учреждения не назначен работник ответственный за учет, контроль содержания средств защиты, отсутствует соответствующий журнал по учету и содержанию средств защиты.	Выполнено		
4.4	В учреждении отсутствуют перечни инвентарных средства защиты с указанием мест хранения, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство.	Выполнено		

5.	Эксплуатация заземляющих устройств в учреждении происходит с нарушением действующих норм и правил.			
5.1	В учреждении отсутствует паспорт на находящееся в эксплуатации, заземляющее устройство.	В процессе выполнения (будет выполнено после проведения работ по техническому присоединению)	Сроки проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору АО «Алексинская электросетевая компания» не укладываются в сроки устранения нарушения.	
5.3	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным с целью оценки состояния контактных соединений между защитным проводником и оборудованием, наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Не составлен график проведения таких осмотров.	Выполнено		
6.	Эксплуатация электрического освещения учреждения производится с нарушением правил.			
6.1	В учреждении не установлена ответственность за электрохозяйство учреждения, с учетом местных условий, периодичность работ по очистке светильников и проверке технического состояния осветительных установок учреждения (наличие и целостность стекол, решеток и сеток, исправность уплотнений светильников специального назначения и т.п.).	Выполнено		
6.2	В учреждении отсутствует график, утвержденный ответственным за электрохозяйство Потребителя, проведения проверки состояния стационарного оборудования и	Выполнено		

	электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.			
7.	Эксплуатация переносных и передвижных электроприемников учреждения не соответствует действующим нормам и правилам.			
7.1	В учреждении не назначен ответственный работник или работники, имеющие группу III для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. Данный работник должен быть назначен распоряжением руководителя Потребителя. Данные работники обязаны вести Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.	В процессе выполнения. Ведутся переговоры о заключении Договора со специализированной организацией (АО АЭК) на эксплуатацию электроустановок.	Договор будет заключен в 2018 г.	
7.2	В учреждении переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны не подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки работники, указанные в п.3.5.10, должны отражаться в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним	Выполнено		
8	Эксплуатация электроустановок учреждения ведется с нарушением Норм и Правил, например:			

8.1	Установленный в зале лечебной физкультуры распределительный щит эксплуатируется без уплотняющих манжет неиспользуемых в процессе эксплуатации мест ввода проводников.	В процессе выполнения. Ведутся переговоры о заключении Договора со специализированной организацией (АО АЭК) на эксплуатацию электроустановок.	Договор будет заключен в 2018 г.	
8.2	Не составлены для каждой электроустановки однолинейные схемы всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования. Например: отсутствует схема распределительного щита, установленного в зале лечебной физкультуры учреждения. Данные схемы должны утверждаться 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя	В процессе выполнения (будет выполнено после проведения работ по техническому присоединению)	Сроки проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору АО «Алексинская электросетевая компания» не укладываются в сроки устранения нарушения.	
8.3	В учреждении не соблюдаются требования нормативных документов по габаритам установки электроустановочных изделий (штепсельных розеток) в школьных и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м. Часть розеток установлена ниже предписываемого правилами габарита. Так например: не выдержан данный габарит при установки штепсельных розеток в комнатах «сенсорная», «приемная» и т .д.	В процессе выполнения. Ведутся переговоры о заключении Договора со специализированной организацией (АО АЭК) на эксплуатацию электроустановок.	Договор будет заключен в 2018 г.	
9.	В учреждении не установлены расчетные счетчики учета потребления энергетических ресурсов, тем самым не соблюдаются нормы законодательства в области энергопотребления и повышения энергетической эффективности. А именно: отсутствуют счетчики потребления электрической энергии, воды и т.д.	В процессе выполнения (будет выполнено после проведения работ по техническому присоединению).	Сроки проведения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям по договору АО «Алексинская электросетевая компания» не укладываются в сроки устранения нарушения.	

Директор МБУ ДО «ЦППМиСП»



И.Ф. Решилина