



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
Ростехнадзор  
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, факс(4872)30-12-82, E-mail: nadzor@rtntula.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 13-16/269**

**07.09.2017**  
дата составления предписания  
**14:10**

**300041, Тульская область,  
г. Тула, ул. Свободы, д. 38**

Муниципальному бюджетному  
учреждению дополнительного образования  
"Центр психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи"

(полное наименование юридического лица,  
индивидуального предпринимателя)

Мною, государственным инспектором отдела по надзору за  
электроустановками потребителей Хоптяным К.А.

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) плановой проверки, согласно  
распоряжения от 12.07.2017 № 1-1131-р заместителя Руководителя  
Приокского Управления Ростехнадзора «О проведении плановой выездной  
проверки юридического лица муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования "Центр психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи"» (МБУ ДО "ЦППМИСП") ИНН:  
7111012131, ОГРН 1027103677094,

- юридический адрес: РОССИЯ, 301369, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ,  
АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН, ГОРОД АЛЕКСИН, УЛИЦА 50 ЛЕТ ВЛКСМ,  
ДОМ 10,

- фактический адрес:  
РОССИЯ, 301369, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЛЕКСИНСКИЙ РАЙОН,  
ГОРОД АЛЕКСИН, УЛИЦА 50 ЛЕТ ВЛКСМ, ДОМ 10

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

соблюдения требований нормативно-правовых актов Российской Федерации  
в области электроэнергетики, энергосбережения и энергетической  
эффективности в присутствии: Директор муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования "Центр психолого-  
педагогической,  
медицинской и социальной помощи" Решилиной Ирины Фёдоровны  
(Распоряжение о приёме на работу работника № 1890-Р от 20.12.2007)

(должности, фамилии и инициалы представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

В результате проверки муниципального бюджетного учреждения  
дополнительного образования "Центр психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи" выявлены следующие нарушения  
требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской

Федерации:

№№ пп	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписыва емые меры по устранению выявленного нарушения	Срок устра нени я нару шени я
1	2	3	4	5
1.	<b>Работа с электротехническим персоналом учреждения организована с нарушением действующих норм и правил.</b>			
1.1	Назначение приказом № 8/д от 25.01.2016 рабочего по обслуживанию зданий и сооружений Рыжова Владимира Вильевича ответственным лицом за электрохозяйство МБУ ДО "ЦППМИСП" не может быть признано законным, поскольку выполнено с нарушением действующих норм и правил. А именно:			
1.1.1	Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений Рыжов Владимир Вильевич не относится к электротехническому персоналу и не имеет группы по электробезопасности в качестве электротехнического персонала.	<i>п.1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г., п.2.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Мин.Труда и Соц.Защиты РФ от 24.07.2013 №328 н. Зарег-ны Минюстом 12.12.2013 г. № 30593</i>	Устранить указанное нарушение	15.11. 2017
1.1.2	Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя Назначенный приказом № 8/д	<i>п.1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом</i>	Устранить указанное нарушение	15.11. 2017

	от 25.01.2016 Рыжов Владимир Вильевич ответственным лицом за электрохозяйство учреждения принят согласно приказа №2/к от 21.01.2016 на должность рабочего по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений не относится к числу руководителей и специалистов учреждения.	<i>Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.,</i>		
1.1.3	<p>Назначенный приказом № 8/д от 25.01.2016 Рыжов Владимир Вильевич ответственным лицом за электрохозяйство учреждения принят согласно приказа №2/к от 21.01.2016 в учреждение по совместительству.</p> <p>-1.Рыжов Владимир Вильевич не прошел проверку знаний качества административно-технического персонала по основной работе.</p> <p>-2. Со времени проведения проверки Рыжова Владимира Вильевича по месту основной работу прошло более 6-ти месяцев.</p> <p>-3.В учреждении отсутствует согласование с органами госэнергонадзора принятие на работу специалиста по совместительству, в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, без проведения проверки знаний.</p>	<i>п.1.4.29. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.,</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
1.1.4	Назначенный приказом № 8/д от 25.01.2016 Рыжов Владимир Вильевич не прошел проверку знаний по электробезопасности в комиссии органов госэнергонадзора.	<i>п.1.4.29. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.,</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
1.2	Назначение приказом № 29/д от 01.09.2016 заведующей хозяйством Шмырёвой Е.А. заместителем лица ответственного за			

	электрохозяйство учреждения не соответствует действующим нормам и правилам. А именно:			
1.2.1	Шмырёва Е.А., занимающая должность заведующей хозяйством, согласно, представленного Перечня должностей и профессий неэлектротехнического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь I квалификационную группу по электробезопасности, не относится к электротехническому персоналу.	<i>п.1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.,</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
1.2.2	Заведующая хозяйством Шмырёвой Е.А. не имеет группы по электробезопасности и не прошла проверку знаний по электробезопасности в комиссии органов госэнергонадзора	<i>п.п.1.2.1;1.4.29. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г., п.2.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Мин.Труда и Соц.Защиты РФ от 24.07.2013 №328 н. Зарег-ны Минюстом 12.12.2013 г. № 30593</i>		
1.3	В учреждении отсутствует Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя.	<i>п.1.4.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
1.4	Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках Потребителей должна осуществляться по утвержденным руководителем	<i>п.1.4.27. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017

	<p>Потребителя, в данном случае учреждения, календарным графикам. Такой график в учреждении отсутствует. Работники учреждения, подлежащие проверке знаний, не ознакомлены с графиком.</p>	<p><i>утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 п.2.4.</i> <i>Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Мин.Труда и Соц.Защиты РФ от 24.07.2013 №328 н. Зарег-ны Минюстом 12.12.2013 г. № 30593</i></p>		
1.5	<p>Руководителем учреждения не определен объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обязанностей и характера производственной деятельности работника по соответствующей должности (профессии), а также требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых входит в его служебные обязанности.</p>	<p><i>п.1.4.37.</i> <i>Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 п.2.4</i> <i>Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Мин.Труда и Соц.Защиты РФ от 24.07.2013 №328 н. Зарег-ны Минюстом 12.12.2013 г. № 30593</i></p>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
1.7	<p>В учреждении проводится присвоение путем проведения инструктажа неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, группы I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий неэлектротехнического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь I квалификационную группу по электробезопасности.</p>	<p><i>п.1.4.4.</i> <i>Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003</i></p>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017

	<p>учреждения. Обязанность присваивания I группы по электробезопасности возложена на рабочего по обслуживанию зданий и сооружений, согласно «Дополнения» к должностной инструкции от 21.01.2016, утвержденному директором учреждения. Занимающий на момент проверки вышеуказанную должность рабочего Рыжов Владимир Вильевич не имеет права выполнять указанные обязанности, поскольку не относится к электротехническому персоналу учреждения с группой по электробезопасности не ниже III.</p>			
<b>2.</b>	<b>Техническая документация учреждения не отвечает действующим нормам и правилам.</b>			
2.1	<p>В учреждении отсутствуют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений;+</li> <li>- акты разграничения сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем; и т.д.</li> </ul>	<p><i>п.1.8.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.,</i></p>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
2.2	<p>В учреждении отсутствует перечень технической документации, утвержденный руководителем предприятия. Так же отсутствуют соответствующие документы, которые должны входить в вышеуказанный перечень. А именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- журналы учета электрооборудования с перечислением основного электрооборудования и с указанием их технических данных, а также присвоенных им инвентарных номеров;</li> </ul>	<p><i>п.1.8.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.,</i></p>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017

	- списки работников имеющих право ведения оперативных переговоров; - перечень инвентарных средств защиты и т.д.			
2.3	В учреждении отсутствует: - оперативный журнал - журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок; - журнал или картотека дефектов и неполадок на электрооборудовании; журнал учета электрооборудования и т.д.	<i>п.1.8.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
2.4	Порядок хранения и выдачи ключей в учреждении не определен организационно-распределительным руководителем учреждения.	<i>п.1.2.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г. п.3.13. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н.</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
<b>3.</b>	<b>Организация эксплуатации электроустановок учреждения организована с нарушением действующих норм и правил.</b>			
3.1	Руководством учреждения не созданы условия для безопасной эксплуатации электроустановок. В учреждении отсутствует подготовленный электротехнический персонал, необходимый для эксплуатации электроустановок учреждения или договор эксплуатации электроустановок со сторонней организацией.	<i>п.п.1.2.1.;1.2.2.;1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003г.</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
3.2	Представленный Перечень		Устранить	15.11.2017

	<p>порядке текущей эксплуатации электрооборудования в МБУ ДО «ЦППМиСП», утвержденный директором учреждения не отвечает действующим нормам и правилам. А именно:</p>		нарушение	
3.2.1	<p>Перечень работ в порядке текущей эксплуатации не содержит указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично и бригадой.</p>	<p><i>п.8.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н.</i></p>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
3.2.2	<p>В перечне работ в порядке текущей эксплуатации не указан порядок учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного персонала о месте и характере работы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в оперативном журнале).</p>	<p><i>п.8.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н.</i></p>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
<b>4.</b>	<p><b>Безопасности работ в электроустановках в учреждении не уделяется должного внимания.</b></p>			
4.1	<p>В учреждении отсутствуют испытанные, готовые к использованию защитные средства.</p>	<p><i>п.п.1.7.3.;2.2.21. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г. п.1.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н п.п. 1.1.3; 1.1.4; Приложение №8. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.</i></p>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017



		<i>Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003, №261</i>		
4.2	Руководителем учреждения не назначен работник ответственный за учет, контроль содержания средств защиты, отсутствует соответствующий журнал по учету и содержанию средств защиты.	<i>п.1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г. п.п. 1.4.2.; 1.4.3.; Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003, №261</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
4.4	В учреждении отсутствуют перечни инвентарных средства защиты с указанием мест хранения, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за электрохозяйство.	<i>п.1.2.3. Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 261</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
<b>5.</b>	<b>Эксплуатация заземляющих устройств в учреждении происходит с нарушением действующих норм и правил.</b>			
5.1	В учреждении отсутствует паспорт на находящееся в эксплуатации, заземляющие устройство.	<i>п.2.7.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
5.3	Не проводятся визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником, им уполномоченным с целью оценки состояние контактных соединений между защитным	<i>п.2.7.8.;2.7.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003. Рег.№ 4145 от 22.01.2003. Минюст РФ</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017

	наличие антикоррозионного покрытия, отсутствие обрывов. Не составлен график проведения таких осмотров.			
<b>6.</b>	<b>Эксплуатация электрического освещения учреждения производится с нарушением правил.</b>			
6.1	В учреждении не установлена ответственным за электрохозяйство учреждения, с учетом местных условий, периодичность работ по очистке светильников и проверке технического состояния осветительных установок учреждения (наличие и целостность стекол, решеток и сеток, исправность уплотнений светильников специального назначения и т.п.).	<i>п.2.12.12. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003. Рег.№ 4145 от 22.01.2003. Минюст РФ</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
6.2	В учреждении отсутствует график, утвержденный ответственным за электрохозяйство Потребителя, проведения проверки состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств.	<i>п.2.12.17. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003. Рег.№ 4145 от 22.01.2003. Минюст РФ</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
<b>7.</b>	<b>Эксплуатация переносных и передвижных электроприемников учреждения не соответствует действующим нормам и правилам.</b>			
7.1	В учреждении не назначен ответственный работник или работники, имеющие группу III для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. Данный работник должен быть назначен распоряжением руководителя Потребителя. Данные работники обязаны вести Журнал регистрации	<i>п.3.5.10. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003. Рег.№ 4145 от 22.01.2003. Минюст РФ</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017

	инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.			
7.2	В учреждении переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны не подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. Результаты проверки работники, указанные в п.3.5.10, должны отражаться в Журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним	<i>п.3.5.11. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ Минэнерго РФ №6 от 13.01.2003. Рег.№ 4145 от 22.01.2003. Минюст РФ</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
<b>8</b>	<b>Эксплуатация электроустановок учреждения ведется с нарушением Норм и Правил, например:</b>			
8.1	Установленный в зале лечебной физкультуры распределительный щит эксплуатируется без уплотняющих манжет неиспользуемых в процессе эксплуатации мест ввода проводников.	<i>п.п. 1.7.2.; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г п.1.7.68. Правила устройства электроустановок. Утверждены Министерством энергетики Российской Федерации - приказ от 8.07.2002 № 204. Введены в действие 01.01.2003</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
8.2	Не составлены для каждой электроустановки однолинейные схемы	<i>п.1.5.18; Правила технической эксплуатации</i>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017

	<p>всех напряжений при нормальных режимах работы оборудования. Например: отсутствует схема распределительного щита, установленного в зале лечебной физкультуры учреждения. Данные схемы должны утверждаться 1 раз в 2 года ответственным за электрохозяйство Потребителя</p>	<p><i>потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г</i></p>		
8.3	<p>В учреждении не соблюдаются требования нормативных документов по габаритам установки электроустановочных изделий (штепсельных розеток) в школьных и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м. Часть розеток установлена ниже предписываемого правилами габарита. Так например: не выдержан данный габарит при установки штепсельных розеток в комнатах «сенсорная», «приемная» и т .д.</p>	<p><i>п.1.7.2; Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г п.1.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года № 328н п.6.6.30. Правил устройства электроустановок. Утверждены Министерством энергетики Российской Федерации - приказ от 8.07.2002 № 204. Введены в действие 01.01.2003</i></p>	Устранить указанное нарушение	15.11.2017
9.	<p>В учреждении не установлены расчетные счетчики учета потребления энергетических ресурсов, тем самым не соблюдаются нормы законодательства в области энергопотребления и повышения энергетической эффективности. А именно: отсутствуют счетчики потребления электрической энергии, воды и т.д.</p>	<p><i>п.1.7.2; Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г Ст.13 п.п.1;4. Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении</i></p>	Обязать руководителя учреждения обратится к собственнику помещения с требованием оснастить помещение, занимаемое учреждением, счетчиками учета энергоресурсов согласно	15.11.2017

		<p><i>энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ</i></p> <p><i>Принят Государственной Думой 11 ноября 2009 года.</i></p> <p><i>Одобен Советом Федерации 18 ноября 2009 года.</i></p>	<p>действующего о законодательства.</p>	
--	--	---	---	--

На основании статьи 21 пункта 2, статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 марта 2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, юридическому лицу муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"  
фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные и аналогичные нарушения в установленные для этого сроки и не позднее **пяти рабочих дней с момента окончания каждого срока исполнения** направить в Приокское управление Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.


Предписание выдали (ал):

Государственный инспектор  
Хоптяный К.А.

(ФИО)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен:

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"  
 Решилина Ирина Фёдоровна  
 (Распоряжение о приёме на работу работника № 1890-Р от 20.12.2007)



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"07" сентября 2017

(подпись)